



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПБ.ЕЕ.ОС002/2.Н.01119

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Баутехник»
(ООО «Хенкель Баутехник»)
Адрес: 140413, РОССИЯ, Московская область, город Коломна, улица Красноармейская, дом 1а.
ОГРН: 1025002738100. Телефон: +74957950595, факс: +74957950596, e-mail: ceresit.ru@henkel.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«Henkel Balti Operations OU»
Адрес: ЭСТОНИЯ, Savi 12, Parnu 80010, Reg. code 10238205.
Телефон: +3724471640, факс: +3724471640, e-mail: ceresit.ru@henkel.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»,
ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481-33-40.
Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Клеи полиуретановые торговой марки «Ceresit»: Ceresit CX 10 и Ceresit СТ 84, плотностью около 1,0 г/см³, выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)
20.52.10.190
код ТН ВЭД ЕАЭС
3506 1000 00

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организации, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97;
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97;
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т3 высокоопасные по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-039/07-2018 от 20.07.2018 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г.
Акт анализа состояния производства № 241-СС/06-2018 от 19.06.2018 г., проведенного ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания», Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.07.2018 по 19.07.2023

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Н. Горбачев

Е.А. Медведева

002598